

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła ciepłego w obiekcie ul Marszałkowska 24/26 WUM do obowiązujących przepisów dozoru technicznego.

Stan istniejący.

Węzeł ciepły znajdujący się w obiekcie Marszałkowska 24/26 obsługuje budynki Marszałkowska 24/26, Litewska 14 i 16 oraz budynek Administracyjny.

Zasilany jest on z miejskiej sieci ciepłowniczej i po stronie instalacyjnej służy do przygotowania c.w.u., c.o. oraz c.t.

Zlecniodawca nie posiada dokumentacji węzła.

Zakres prac.

Wykonanie wizji lokalnej, zinwentaryzowanie oraz zweryfikowanie urządzeń mających bezpośredni związek ze zleconą pracą.

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła ciepłego w obiekcie ul Marszałkowska 24/26 WUM do obowiązujących przepisów dozoru technicznego, przy założeniu, że węzeł nie będzie obsługiwał instalacji c.t, z której obsługi Zamawiający rezygnuje.

W związku z rezygnacją z instalacji c.t należy ją odciąć w sposób trwały od zasilania węzła (zawór z korkiem i widoczna przerwa ok 30cm w instalacji).

Prace mają polegać na:

- 1) dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła w celu uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,
- 2) odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,
- 3) wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,
- 4) przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych , dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorcze technicznym, przy założeniu że węzeł będzie obsługiwał instalacje c.o. i nie będzie obsługiwał instalacji c.t. z której Zamawiający rezygnuje.
- 5) doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,
- 6) przygotowanie w wersji cyfrowej i papierowej instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.

Prace należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- 1) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
- 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269).
- 3) Prawa budowlanego,
- 4) Prawa energetycznego

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności w zakresie eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń.

Prace należy wykonać w terminie 60 dni od daty otrzymania zlecenia.